

01.06.2017. Nr.21-3-8-3/

724

**VAS LATVIJAS VALSTS
CEĻI**

Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050
gunars.rucins@lvceli.lv

*Par noteikumiem būvprojekta
„Valsts autoceļa A7 Rīga-Lietuvas robeža
Posma 7.9-25.0km apvedceļš
(Ķekavas apvedceļš)” izstrādei*

Atbildot uz Jūsu 2017.gada 23.maija vēstuli Nr.2.2/5638, Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvade informē, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, pārvades gāzesvadu ar spiedienu virs 1.6 megapaskāliem ekspluatācijas aizsargjosla ir 15 m uz katru pusi no gāzesvada ass, drošības aizsargjosla ir 150 m uz katru pusi no gāzesvada ass. Aizsargjoslu likuma 35., 56. un 58².pants nosaka aprobežojumus ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās.

Saskaņā ar Jūsu iesniegto shēmu, minētā zemes teritorijas daļa neatrodas pārvades gāzesvada Rīga-Paņeveža Dn 720mm drošības aizsargjoslā.

Pielikumā: Situācijas plāns uz 1 lp.

Komercpilnvarnieks,
vadītājs

Moroza 67819033
natalija.moroza@conexus.lv



A.Kokins

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA
LATVIJAS VALSTS CEĻI

Ieņākošais NR.

1-7013

05. 06. 2017

Pielikums

01.06.2017. vēst.

Nr.21-3-8-3/ 924

Situācijas plāns

